MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY
Odbor výstavby a technické správy

Váš dopis zn.:
Ze dne: 24.06.2022
Číslo jednací: MUKR/10608/2022/OVTS/PS-38
Evidenč. číslo: 11267/2022
Spis. značka: MUKR/100078/2022/OVTS/PS
Spis. znak: 84.1 Skart. znak/skart. lhůta: S/5
Poč.listů: 1 Počet příloh/listů příloh: 46

Vyřizuje: Bc. Pavel Šverák
Telefon: 465 670 751
E-mail: p.sverak@kraliky.eu

V Králíkách: 04.07.2022

[redacted]
561 69 Králíky

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy obdržel dne 24.06.2022 Vaší žádost o poskytnutí informace – ohledně zřízení příspěvkových organizací a právnických osob povinným subjektem a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme následující:

Město Králíky je vlastníkem stavby bez ev.č.na parcele st. p. č. 143 v k.ú. Heřmanice u Králík - kostel. V minulosti byla provedena oprava střechy a omítek a při té příležitosti bylo zasahováno do instalovaného hromosvodu.

Způsob, jakým je hromosvod nyní instalován, vyvolává pochyby o jeho funkčnosti.
Dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o následující informace:

1. Kdo prováděl v posledních 5 letech odborné práce při instalaci hromosvodu po ukončení oprav omítek, včetně instalace hromosvodu na věž?

Nebyly prováděny

3. Žádám o poskytnutí nejnovější revizní zprávy, která osvědčuje, že hromosvod v současné podobě je instalován způsobem, který zaručuje jeho funkčnost.

Viz příloha tohoto dokumentu.

„Otisk razítka Městského úřadu Králíky“

Bc. Pavel Šverák v.r.
vedoucí odboru výstavby a technické správy

Rozdělovník:
- úřední deska MěÚ Králíky ke zveřejnění po dobu 15 dnů

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI HROMOSVODU

dle ČSN 33 1500, ČSN 34 1390

provedena dne: 24. 06. 2022

revizní technik:	Lubomír Loufek	firma:	**Město Králíky**
IČO:	132 15 868	IČ:	**00279072**
ev. č. TIČR:	13708/5/19/R-EZ-E1B	objekt:	**Kostel Nejsvětější Trojice**
adresa:	Králíky	místo:	**Králíky**
ulice:	Hluboká 267	část:	**Heřmanice**
telefon:	604 930 606	PSČ:	**561 69**

Stav zařízení se od poslední revize ze dne: nezjištěno

Měření zemních odporů provedeno přístroji: PU 430 v. č. 2 / 91, MI 2087 ST v. č. 11116850, KYORITSU KEW 4200 v. č. 8087139

Celkový posudek: **provedení ochrany proti blesku není v souladu s požadavky ČSN 34 1390 a předpisy souvisejícími, viz závěr revizní zprávy**

Doporučená lhůta k odstranění závad: do 30. 08. 2022

Závady dle seznamu odstranil: ....

závady č. jméno (čitelně) podpis

Tato zpráva o revizi má: 2 strany
Počet vyhotovení: 2 x
Rozdělovník: 1 x Město Králíky
1 x revizní technik

25. 06. 2022

---

datum předání, podpis majitele

---

podpis revizního technika

Revize elektrických zařízení a hromosvodů
Lubomír Loufek
Hluboká 267
561 69 KRÁLÍKY
604 930 606
č. 13708/5/19/R-EZ-E1B

Předmětem revize je provedení ochrany proti blesku na objektu kostela v Heřmanicích, majitel objektu Město Králíky. Provedení ochrany proti blesku bylo provedeno cca v roce 1920.
Posuzováno dle předpisů platných v době zřizování ochrany tzn. především ČSN 34 1390/1955 - 1969, ČSN ESČ 113-1949 HROMOSVODY ad.

Dokumentace hromosvodu:	nepředložena
Objekt:	zděný ze stavebních hmot stupně hořlavosti A, krovy C2, střecha sedlová, krytina na střeše plechová Fe, na věži krytina Cu
Celkové půdorysné rozměry délka x šířka v m / celkový obvod cca:	cca 30,5 x 12 / 85m, výška věže do 30m
Jímací soustava, materiál a průřez svodů:	tyčová z hlavní věže, Cu drát ∅ 6
Uzemňovací přívody:	Cu drátem ∅ 6 i do země
Uzemnění svodu:	stávajícím strojeným zemničem typ nezjištěn

Měření:	poznámka	číslo svodu	zemní přechodový odpor
Svod / zemnič	věž	č. 1	60.0Ω

Seznam závad

1. **Nedostatečný počet svodů uzemnění dle půdorysného obvodu objektu. Minimální počet svodů dle dříve platného předpisu měl být alespoň 2 kusy, ČSN 34 1390/241**
2. **Vysoká hodnota zemního přechodového odporu, ta má být do 15Ω. ČSN 34 1390/106**
3. **Pokroucený a neupevněný svod a vedení. ČSN 34 1390/65.72.**
4. **Ochranná trubka svodu uzemnění vyvrácena a poškozena. ČSN 34 1390/83**

Doporučení:

Navrhuji zajistit vypracování projektu dokumentace ochrany před bleskem včetně analýzy rizik dle současně platného souboru ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2 a provedení rekonstrukce ochrany před bleskem.

Termín příští pravidelné revize dle ČSN 33 1500/ tab. 1.c):
do konce roku 2027 a po každém zásahu bleskem.

Závěr: **provedení ochrany proti blesku není v souladu s požadavky příslušných předpisů viz ČSN 34 1390/241.**

Vypracováno: Králíky 25. 06. 2022

Městský úřad Králíky
Odbor výstavby a technické správy
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Adresát:

[redacted]
561 69 Králíky

Č. J.:	**MUKR/10602/2022/OVTS/PS-38**		
EV. Č. SPISU:	MUKR/10078/2022/OVTS/PS		
EV. Č.:	11261/2022		
VAŠE ZN./ZE DNE:			
SPISOVÝ ZNAK:	84.1	SK. ZNAK/ LHŮTA:	S/5
STRAN DOKUMENTU:	2	STRAN PŘÍLOH:	-
VYŘIZUJE:	Bc. Pavel Šverák		
TEL.:	465 670 751		
E-MAIL:	p.sverak@kraliky.eu		
V Králíkách	**04.07.2022**		

ROZHODNUTÍ

o částečném odmítnutí žádosti o informaci

Městský úřad Králíky jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) **rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti pana [redacted], bytem [redacted], 561 69 Králíky** (dále jen „žadatel“) **ze dne 24.06.2022** o poskytnutí informace ve věci, citujeme:

Králíky
Město Králíky je vlastníkem stavby bez ev.č.na parcele st. p. č. 143 v k.ú. Heřmanice u Králík - kostel. V minulosti byla provedena oprava střechy a omítek a při té příležitosti bylo zasahováno do instalovaného hromosvodu.
Způsob, jakým je hromosvod nyní instalován, vyvolává pochyby o jeho funkčnosti.
Dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o následující informace:
1. Kdo prováděl v posledních 5 letech odborné práce při instalaci hromosvodu po ukončení oprav omítek, včetně instalace hromosvodu na věž?
2. Žádám o poskytnutí smluvní dokumentace, ze které je patrná odpovědnost dodavatele jakýchkoliv služeb spojených s opravou či montáží hromosvodu, včetně vymezení rozsahu této odpovědnosti a souvisejících úhrad.
3. Žádám o poskytnutí nejnovější revizní zprávy, která osvědčuje, že hromosvod v současné podobě je instalován způsobem, který zaručuje jeho funkčnost
věcné břemeno (podle listiny).

takto:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. žadatele pana [redacted], bytem [redacted], 561 69 Králíky ze dne 24.06.2022 se v rozsahu, pokud jde o bod č. 2 částečně odmítá.

Odůvodnění :

Povinný subjekt obdržel dne 24.06.2022 žádost pana [redacted], bytem [redacted], 561 69 Králíky o poskytnutí informací podle InfZ, a to konkrétně informací týkajících se stavby na st. p.č. 143 v k.ú. Heřmanice u Králík – kostel, viz citace ve výroku tohoto rozhodnutí.

Povinný subjekt k tomu uvádí, že podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se **informační povinnost vztahuje pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty disponují, tzn. k informacím reálně existujícím**. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 odst. 3 InfZ se pak informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt ke konkrétní žádosti uvádí, že body 3) a 5) se týkají vyslovení názoru a nikoliv sdělení informace, která již reálně existuje. Dle § 2 odst. 4 InfZ. se povinnost poskytovat informace, mimo jiné, netýká dotazů na názory a na vytváření nových informací.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

K zbývajícím bodům žádosti obdrží žadatel informace od povinného subjektu v zákonem stanovené lhůtě.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Městského úřadu Králíky.

„Otisk razítka Městského úřadu Králíky“

Bc. Pavel Šverák, v.r.
vedoucí odboru výstavby a technické správy