

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Králíky

Zápis o provedení kontroly Zvýšení turistické atraktivity KPO-revitalizace
Tvrze Hůrka

Datum konání: 10.4.2012

Předmět kontroly na staveništi:

- postup výstavby administrativní budovy
- instalace vzduchotechniky
- kontrola oprávněnosti vyúčtování víceprací
- posouzení víceprací vyvolaných chybným položkovým rozpočtem, nebo jinými okolnostmi (požadavky města, opomenutí projektanty, apod.)

Účastníci kontroly:

Ing. Ladislav Tóth	- předseda KV
Jiří Pauk	- člen KV
Ing. Eliška Tejklová	- členka KV
Jana Ponocná	- starostka
Antonín Vyšohlíd	- místostarosta
Luděk Vávra	- správce tvrze Hůrka

Zjištěné nedostatky:

- značně poškozené stropy v technických místnostech stávající budovy
- nebylo možné dokladovat uložení trativodu do vsakovací jímky, apod.

Ing. Ladislav Tóth
Předseda kontrolního výboru

