

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**

Název veřejné zakázky	Vybavení návštěvnického centra turistické oblasti Králický Sněžník – NÁBYTEK A MOBILIÁŘ III
Druh řízení	výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel:	Město Králíky
sídlo:	Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČ:	00279072
DIČ:	CZ00279072
zástupce:	Ing. Václav Kubín, starosta města

V souladu s ustanovením Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o vysvětlení (doplňující informace) k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Žádost o vysvětlení (dotaz)	č. 1
<i>Dobrý den, prosím o doplnění jakou povrchovou úpravou mají být upraveny ocelové prvky venkovního nábytku – stůl s lavicemi. V projektu není uvedeno jaký nátěr nebo nástřík má být. Součástí ocenění není dodávka kuchyňské linky? Je ve výkresové dokumentaci, ale v položkové rozpočtu jsem ji nenašla. Děkuji.</i>	

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz)	č. 1
<i>Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující:</i> <u>K otázce povrchové úpravy ocelových prvků venkovního nábytku – stůl s lavicemi:</u> DOKUMENT – VÝKRES č. I.B.02 - ST1 STŮL S LAVICEMI Zadavatel sděluje, že v rámci Projektové dokumentace (dle Přílohy č. 3 Výzvy a Zadávací dokumentace) jsou specifikovány parametry požadovaného plnění veřejné zakázky, kdy v rámci dokumentace INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ jsou definovány i parametry ocelových prvků venkovního nábytku – stůl s lavicemi. Konkrétně zadavatel uvádí, že součástí Projektové dokumentace je i DOKUMENT – VÝKRES č. I.B.02 - ST1 STŮL S LAVICEMI, ve kterém je pod grafickým zobrazením PŮDORYSU A PERSPEKTIVY OCELOVÉ KONSTRUKCE dále blíže definováno následující: - svařovaná ocelová konstrukce z ocelových rovnostranných úhelníků L 50x50/5mm, svary přebroušené; - ochranný nátěrový systém do exteriéru, RAL 7021; - deska stolu a lavic z dřevěných prken 70x30 mm, sibiřský modřín, ochranná lazura totožná s lazurou použitou na fasádní obklad; - prkna kotvená ze spodní nepohledové strany nerezovými vruty s plochou zápusťnou hlavou. <u>Tedy jedná se o antikoroziní nátěr oceli RAL 7021.</u> <u>K otázce, zda součástí ocenění není dodávka kuchyňské linky:</u> Zadavatel sděluje, že součástí nabídky na předmět plnění veřejné zakázky nebude dodávka kuchyňské linky, a z tohoto důvodu není tato položka ani v Položkovém rozpočtu – nábytek a mobiliář dle Přílohy č. 4 Výzvy a Zadávací dokumentace.	

V Králíkách, dne 8.4.2022

Ing. Václav Kubín, starosta města
Město Králíky
i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát